
三茂股份公司肇庆信号水电段

肇信水电段安函〔2019〕16号

肇庆信号水电段关于解决三水区广海大道 树木侵入铁路 10kV 电力架空线 路安全保护区问题的函

三水区安全生产监督局：

经我单位检查发现，三水区广海大道东侧（三水区铁路道口旁）处的高大树木侵入我单位管辖的 10kV 铁路电力贯通线路保护区（《中华人民共和国电力法〈电力设施保护条例〉》第十条规定：1-10kV 架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸 5 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。），该地段处于人行道边，人口非常密集，存在严重人身触电隐患；同时也严重危及铁路运输秩序。

2 月 22 日，我单位和三水区西南市政园林局共同对上隐患进行现场检查及侵限树木产权归属确认，西南市政园林局确认侵入保护区的树木归其管辖。依据《中华人民共和国电力法》第七章〈电力设施保护〉第五十三条：任何单位及个人不得在依法划定的电力设施保护区内...，不得种植可能危及电力设施安全的植物。根据《中华人民共和国电力法》第九章〈法律责任〉

第六十九条：违反本法第五十三条规定，在依法划定的电力设施保护区内...种植植物，危及电力设施安全的，由当地人民政府责令强制砍伐或者清除。

我单位已多次联系三水区西南市政园林局，要求其对该处隐患进行处理，但未得到有效解决。请贵局协调三水区西南市政园林局对侵入电力架空线路的树木进行砍伐、清理，及时消除隐患，确保人身安全及铁路运输秩序。

特此函告，盼函复！

附件：三水区广海大道树木侵入电力线路保护区现场图

广东三茂铁路股份有限公司
肇庆信号水电段
2019年2月22日



(联系人：肇庆信号水电段安全科 梁文伟，联系电话：13411305600；三水西信号水电车间 伍洪时，联系电话：13928564188)

附件

三水区广海大道树木侵入电力线路保护区现场图



抄送：三水区人民政府、广铁安监室肇庆安全监察大队。